




**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie**

ZNS.9022.142.2024.EZ

kon. 21.2024



Z a dowodem doręczenia

Wójt Gminy Człuchów
ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów

OPINIA

Na podstawie: art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 416) oraz art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 64 ust. 3, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn.zm.) w związku z §3 ust. 1 pkt 37 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), w związku ze złożonym pismem przez Wójta Gminy Człuchów z dnia 17 maja 2024r. (wpływ 3 czerwca 2024r.) znak: IN.6220.7.2024.AG.3 w sprawie wydania opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.:

„doposażenie zakładu w instalację do naziemnego magazynowania gazów łatwopalnych oraz wdrożenie możliwości spalania paliwa gazowego na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w m. Barkowo, na działce o nr ewid.: 214/4.”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie wyraża opinię, że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia **nie jest wymagane.**

Zgodnie z kartą informacyjną przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na doposażeniu zakładu w instalację do naziemnego magazynowania gazów łatwopalnych w postaci zbiornika na gaz, o pojemności 54 m³ oraz wdrożeniu możliwości spalania gazu propan-butan na terenie wytwórni. Obecna instalacja umożliwia spalanie oleju opałowego - posiada palnik dwumediowy o mocy 13,9 MW, który zostanie zastąpiony palnikiem dwumediowym o mocy 14MW, umożliwiającym spalanie gazu propan-butan oraz oleju opałowego. Wybór rodzaju spalanego paliwa dyktowany będzie względami ekonomicznymi. Oba rodzaje paliw nie będą spalane w tym samym czasie. Konieczność wymiany palnika spalającego olej opałowy na nowy związana jest z jego wyeksploatowaniem.

Nowy palnik dwumediowy będzie stanowił wyposażenie suszarki bębnowej, która jest jednym z elementów składowych instalacji przeznaczonej do produkcji mas mineralno-bitumicznych. Obecnie suszarka posiada 1 palnik dwumediowy o mocy 13,9 MW, który jest opalany olejem opałowym EKOTERM.

Przewiduje się, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na wielkość produkcji. Obecnie rzeczywista wielkość produkcji mas bitumicznych wynosi ok. 100 000 Mg/rok. Planowane przedsięwzięcie będzie miało wpływ na wielkość zużycia gazu.

Po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia, działając zgodnie z kompetencją wynikającą z art. 78 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z późn.zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza, że planowana inwestycja ma na celu usprawnienie funkcjonowania istniejącego zakładu, a przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia działania ochronne są wystarczające do eliminacji uciążliwości w trakcie użytkowania inwestycji aby nie pogorszyć warunków higieniczno – sanitarnych i komfortu osób zamieszkałych i przebywających na terenach przyległych do planowanych pod inwestycję.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieluchowie
z up.
Marcin Barton
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Cieluchowie