


OR. 0003. 15. 2026

29  
Człuchów dnia 22 kwietnia 2026 r.

Remigiusz Przyszlak  
Radny Gminy Człuchów

*dep. wójta  
A. Jeleń*



Pan  
Paweł Gibczyński  
Wójt Gminy Człuchów  
za pośrednictwem  
Anny Duraj  
Przewodniczącej Rady Gminy

**Pismo w sprawie odpowiedzi na interpelację z dnia 1.04.2026 roku dotyczącej  
hydrantów przeciwpożarowych w sołectwie Kielpin**

W związku z udzieloną odpowiedzią na moją interpelację dotyczącą stanu hydrantów przeciwpożarowych na terenie sołectwa Kielpin, wnoszę o udzielenie dalszych, jednoznacznych i precyzyjnych wyjaśnień.

Z przedstawionych dokumentów wynika bowiem wyraźna rozbieżność pomiędzy zakresem sprawy zgłoszonej przeze mnie we wniosku formalnym z dnia 27 czerwca 2025 r., a zakresem informacji przekazanych w odpowiedzi na interpelację z dnia 25 marca 2026 r. Wniosek dotyczył **pilnego przeglądu technicznego hydrantów przeciwpożarowych na terenie sołectwa Kielpin**, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów ciśnienia, sprawności technicznej, dostępności, poprawności działania oraz przedstawienia raportu Radzie Gminy.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że mam pełną świadomość, iż bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie całej Gminy Człuchów jest sprawą bardzo ważną i wymaga odpowiedzialnego oraz kompleksowego podejścia. Nie kwestionuję więc potrzeby prowadzenia działań obejmujących cały obszar gminy. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że przedmiotem mojego wniosku formalnego, a następnie interpelacji, była konkretna i pilna sprawa dotycząca sołectwa Kielpin, wynikająca z rzeczywistego zdarzenia oraz zgłaszanych od lat obaw mieszkańców. Dlatego też odpowiedź w tej sprawie powinna w pierwszej kolejności odnosić się w sposób jednoznaczny, szczegółowy i merytoryczny właśnie do sytuacji hydrantów na terenie sołectwa Kielpin.

Tymczasem z odpowiedzi wynika przede wszystkim, że wykonano czynności o charakterze ewidencyjnym i lokalizacyjnym oraz sporządzono zestawienie hydrantów, natomiast nadal nie przedstawiono raportu technicznego, protokołów, wyników pomiarów, wykazu usterek ani harmonogramu napraw dla hydrantów w Kielpinie. Co więcej, w

odpowiedzi wskazano, że raport techniczny nie został jeszcze sporządzony, usterki będą znane dopiero po wykonaniu całościowego przeglądu, a cykliczny harmonogram kontroli hydrantów nie został wdrożony.

W sprawie tak istotnej nie chodzi wyłącznie o formalność, lecz o realne bezpieczeństwo mieszkańców. Chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców **Najpiękniejszej Gminy w Polsce**, którzy mają prawo oczekiwać, że infrastruktura przeciwpożarowa będzie faktycznie sprawna, systematycznie kontrolowana i rzetelnie nadzorowana.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Proszę wskazać dokładną datę rozpoczęcia przeglądu technicznego hydrantów na terenie sołectwa Kiełpin.
2. Proszę wskazać, które konkretnie hydranty zlokalizowane w sołectwie Kiełpin zostały faktycznie poddane przeglądowi technicznemu, a nie jedynie ujęte w wykazie lokalizacyjnym.
3. Proszę przedstawić dla każdego hydrantu na terenie sołectwa Kiełpin:
  - a) datę oględzin,
  - b) wynik pomiaru ciśnienia statycznego,
  - c) wynik pomiaru ciśnienia dynamicznego,
  - d) ocenę stanu technicznego,
  - e) informację o dostępności i oznakowaniu,
  - f) numer protokołu z przeprowadzonych czynności.
4. Jeżeli powyższe dane nie zostały sporządzone, proszę wskazać, na jakiej podstawie w odpowiedzi użyto sformułowania, że przegląd techniczny hydrantów został rozpoczęty.
5. Kto i kiedy podjął decyzję o rozszerzeniu zakresu działań z pilnego przeglądu hydrantów w sołectwie Kiełpin na przegląd obejmujący całą gminę?
6. Z jakiego powodu sprawa dotycząca pilnego bezpieczeństwa mieszkańców Kiełpina została faktycznie włączona do szerszego procesu obejmującego całą gminę, mimo że pierwotny wniosek dotyczył konkretnego sołectwa i konkretnego zagrożenia pożarowego?
7. Jakie konkretne czynności techniczne zostały wykonane do dnia 31 grudnia 2025 r., skoro wcześniej deklarowano zakończenie przeglądu technicznego wszystkich hydrantów w sołectwie Kiełpin do grudnia 2025 r. oraz sporządzenie raportu po zakończeniu przeglądu?
8. Dlaczego do dnia udzielenia odpowiedzi na interpelację nie sporządzono choćby częściowego raportu technicznego dotyczącego wyłącznie hydrantów w sołectwie Kiełpin?
9. Czy Wójt Gminy Człuchów potwierdza, że załączony wykaz hydrantów nie stanowi raportu technicznego, ponieważ nie zawiera wyników pomiarów, wykazu usterek, zaleceń naprawczych, dokumentacji technicznej ani protokołów kontroli?
10. Proszę wskazać, kiedy wszczęto procedurę zlecenia prac podmiotowi zewnętrznemu, jaki był jej tryb, ilu wykonawców rozważano i czy zawarto już umowę na wykonanie tych czynności.
11. Proszę wskazać, jakie środki finansowe zostały zabezpieczone na wykonanie przeglądu hydrantów oraz ewentualnych napraw, wraz ze wskazaniem odpowiedniej pozycji budżetowej.

12. Skoro w odpowiedzi wskazano, że wszelkie usterki i nieprawidłowości będą znane dopiero po wykonaniu całościowego przeglądu hydrantów, to czy oznacza to, że na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponowano żadną pełną wiedzą techniczną o stanie hydrantów w Kiełpinie?
13. Kto personalnie odpowiada za niedotrzymanie wcześniejszych deklaracji dotyczących zakończenia przeglądu do grudnia 2025 r. oraz sporządzenia raportu technicznego dla Rady Gminy?
14. Dlaczego Rada Gminy nie została poinformowana w terminie o niewykonaniu zapowiadanych działań oraz o braku raportu, mimo wcześniejszych deklaracji jego sporządzenia i przedstawienia?
15. Jakie konkretne działania nadzorcze podjęto po ustaleniu, że w latach 2023–2024 nie prowadzono systematycznych i protokołowanych kontroli hydrantów?
16. Z jakiego powodu do chwili obecnej nie wdrożono stałego, cyklicznego harmonogramu kontroli hydrantów wraz z obowiązkiem ich protokołowania, mimo że sprawa dotyczy infrastruktury mającej bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców?
17. Jakie rozwiązania tymczasowe obowiązują obecnie na terenie Kiełpina na wypadek pożaru i czy zostały one formalnie uzgodnione z jednostkami OSP i PSP? Jeśli tak to jakie?
18. Proszę wskazać, czy Wójt zobowiązuje się do niezwłocznego przedstawienia Radzie Gminy pełnej informacji o stanie hydrantów w sołectwie Kiełpin, wraz z dokumentacją techniczną, harmonogramem działań naprawczych oraz terminem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Wnoszę jednocześnie o:

- przekazanie wszystkim radnym pełnej dokumentacji dotyczącej czynności wykonanych w sprawie hydrantów w sołectwie Kiełpin,
- przedstawienie tej sprawy na najbliższym posiedzeniu właściwej komisji oraz na sesji Rady Gminy,
- wskazanie harmonogramu rzeczywistych działań technicznych i naprawczych dotyczących hydrantów na terenie sołectwa Kiełpin,
- jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy na dzień udzielenia odpowiedzi wykonano faktyczny przegląd techniczny hydrantów w Kiełpinie, czy jedynie czynności przygotowawcze i ewidencyjne.

Z poważaniem

**Remigiusz Przyszlak**  
Radny Gminy Człuchów

