



Człuchów, 06.05.2026r.

ZGK.44.440.58.2026

**Wójt Gminy Człuchów**  
**ul. Szczecińska 33, 77 – 300 Człuchów**

**Dotyczy: pisma z dnia 29.04.2026r..**

GMINA CZŁUCHÓW – Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów w odpowiedzi na pismo z dnia 29.04.2026r., uprzejmie przedstawia następujące wyjaśnienia.

Na wstępie należy podkreślić, że Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów wykonuje obowiązki związane z utrzymaniem infrastruktury technicznej całej Gminy Człuchów uwzględniając potrzeby społeczności wszystkich sołectw.

Działania podejmowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów muszą uwzględniać zasadę racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, równomiernego traktowania mieszkańców oraz konieczność zapewnienia ciągłości funkcjonowania infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na obszarze całej gminy. Infrastruktura hydrantowa traktowana jest jako element całego systemu wodociągowego, a działania dotyczące przeglądów, modernizacji oraz napraw realizowane są kompleksowo, a nie wyłącznie w odniesieniu do pojedynczego sołectwa. Wynika to zarówno z przyczyn organizacyjnych, technicznych, jak i finansowych.

Odnosząc się szczegółowo do poszczególnych pytań:

**Ad. 1**

Przeгляд infrastruktury hydrantowej został rozpoczęty poprzez wykonanie czynności przygotowawczych, obejmujących wizję lokalną, inwentaryzację hydrantów oraz sporządzenie zestawień lokalizacyjnych. Czynności te realizowane były po złożeniu wniosku formalnego z dnia 27 czerwca 2025r.. Pełne badania techniczne wymagają jednak udziału wyspecjalizowanego podmiotu zewnętrznego.

**Ad. 2**

Hydranty zlokalizowane na terenie sołectwa Kiełpin zostały objęte czynnościami inwentaryzacyjnymi i lokalizacyjnymi. Jednocześnie wyjaśnia się, że nie wykonywano jeszcze pełnych badań technicznych obejmujących pomiary wydajności i ciśnienia.

**Ad. 3**

Dane wskazane w punktach a–f nie zostały jeszcze sporządzone dla wszystkich hydrantów, ponieważ pełny przegląd techniczny nie został zakończony. Informacje te będą elementem raportu końcowego sporządzonego przez wykonawcę realizującego badania techniczne.

**Ad. 4**

W odpowiedzi na wcześniejszą interpelację wskazano, że rozpoczęto przegląd infrastruktury hydrantowej rozumiany jako proces obejmujący czynności przygotowawcze, organizacyjne i inwentaryzacyjne. Nie wskazywano natomiast, że wykonano już pełne badania techniczne wszystkich hydrantów.

#### **Ad. 5**

Decyzja o objęciu działaniami całego obszaru Gminy Człuchów wynikała z konieczności zapewnienia jednolitych standardów bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla wszystkich mieszkańców gminy oraz racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi. Wójt Gminy Człuchów zobowiązany jest do działania w interesie całej wspólnoty samorządowej.

#### **Ad. 6**

Sprawa dotycząca sołectwa Kiełpin nie została wyłączona ani pominięta, lecz została włączona do szerszego procesu inwentaryzacji oraz przygotowania kompleksowej kontroli hydrantów na terenie całej gminy. Takie rozwiązanie ma charakter systemowy i organizacyjnie uzasadniony.

#### **Ad. 7**

Do dnia 31 grudnia 2025 r. wykonano czynności obejmujące:

- wizję lokalną infrastruktury hydrantowej,
- sporządzenie zestawień hydrantów,
- uporządkowanie danych ewidencyjnych,
- przygotowanie dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie dalszych badań technicznych przez podmiot zewnętrzny.

Nie wykonywano natomiast jeszcze pełnych pomiarów technicznych hydrantów.

#### **Ad. 8**

Nie sporządzono częściowego raportu dotyczącego wyłącznie miejscowości Kiełpin, ponieważ przyjęto model kompleksowego opracowania obejmujący całą gminę. Sporządzenie częściowych raportów przed zakończeniem całości prac mógłby prowadzić do niepełnych lub niespójnych danych.

#### **Ad. 9**

Załączone zestawienie hydrantów nie stanowiło raportu technicznego w rozumieniu pełnej dokumentacji obejmującej pomiary, ocenę wydajności oraz protokoły badań. Stanowił on materiał ewidencyjny – lokalizacyjny będący elementem przygotowania do dalszych działań.

#### **Ad. 10**

Procedura dotycząca wyboru wykonawcy prac zewnętrznych uzależniona jest od zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych w budżecie Gminy Człuchów. Na dzień sporządzania odpowiedzi nie została jeszcze zawarta umowa na wykonanie pełnych badań technicznych hydrantów.

#### **Ad. 11**

Zgodnie z umową nr ZGK.271.3.2026.WK z dnia 14.04.2026r. z wykonawcą prac tj. ZNAK-PRO Bezpieczeństwo Pracy, Michał Drozd, ul. Poniatowskiego 9, 77 – 300 Człuchów oraz ofertą strony zgodnie ustaliły, iż cena jednostkowa za dokonanie czynności przeglądu wyniesie 30 zł netto za sztukę. Szacunkowa liczba hydrantów 564 sztuk. Maksymalna wartość umowy nie przekroczy 18.000,00 zł netto.

#### **Ad. 12**

Na dzień sporządzania wcześniejszej odpowiedzi organ nie dysponował jeszcze pełną dokumentacją techniczną dotyczącą wszystkich hydrantów w miejscowości Kiełpin, ponieważ badania techniczne nie zostały zakończone. Okoliczność ta była wyraźnie wskazywana w korespondencji i nie była ukrywana.

#### **Ad. 13**

Za realizację wcześniejszych deklaracji odpowiadały właściwe komórki organizacyjne zajmujące się gospodarką komunalną. Jednocześnie należy podkreślić, że na tempo realizacji wpływ miały ograniczenia finansowe oraz konieczność wykonywania bieżących działań związanych z usuwaniem awarii i utrzymaniem infrastruktury technicznej na terenie całej gminy.

#### **Ad. 14**

Rada Gminy była informowana o rzeczywistym stanie realizacji działań. W odpowiedziach wskazywano, że raport końcowy nie został jeszcze sporządzony oraz, że konieczne jest przeprowadzenie dalszych prac przez podmiot zewnętrzny, oraz zabezpieczenie środków finansowych na ten cel.

#### **Ad. 15**

Po ustaleniu, że w latach 2023–2024 nie prowadzono systematycznych kontroli hydrantów, podjęto działania obejmujące:

- stworzenie bazy hydrantów,
- uporządkowanie dokumentacji,
- przygotowanie danych do dalszych przeglądów,
- określenie zakresu niezbędnych działań technicznych.

#### **Ad. 16**

Cykliczny harmonogram kontroli nie został jeszcze wdrożony z uwagi na konieczność wcześniejszego uporządkowania infrastruktury, wykonania inwentaryzacji oraz przygotowania systemowych rozwiązań obejmujących całą gminę.

#### **Ad. 17**

Do czasu wykonania pełnych badań technicznych wdrożono rozwiązania tymczasowe obejmujące:

- zwiększony nadzór nad siecią wodociągową,
- współpracę z jednostkami OSP,
- wskazanie alternatywnych punktów poboru wody,
- bieżące monitorowanie infrastruktury hydrantowej.

Działania te realizowane są w ramach bieżącej współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców.

#### **Ad. 18**

Po zakończeniu procedur technicznych oraz organizacyjnych Radzie Gminy zostanie przedstawiona pełna dokumentacja dotycząca infrastruktury hydrantowej, obejmująca wyniki kontroli, harmonogram dalszych działań oraz zakres niezbędnych prac naprawczych.

Jednocześnie nadmieniamy, że działania Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów prowadzone są z uwzględnieniem interesu wszystkich mieszkańców gminy oraz konieczności utrzymania infrastruktury technicznej zlokalizowanej na całym jej obszarze.

#### Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a

**K I E R O W N I K**  
**ZGK przy UG Człuchów**  
*mgr inż. Sabina Pintos*