



Człuchów, dnia 14.08.2026r.

OR.152.6.2026

Adam Piekarski
PPU-H ROL-LAS Sp. z o.o.

ODPOWIEDŹ NA PETYCJĘ NR 6/2026

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) zawiadamiam, o sposobie załatwienia petycji w sprawie zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dla zakładu ROL-LAS Sp. z o.o. w miejscowości Jęczniki Wielkie.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2026 r. do Wójta Gminy Człuchów wpłynęła petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do zapewnienia wymaganego przepisami przeciwpożarowymi zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożarów dla zakładu ROL-LAS Sp. z o.o. w miejscowości Jęczniki Wielkie. Po zapoznaniu się z treścią petycji oraz po uzyskaniu stanowiska Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie (ZGK), informuje co następuje.

Mamy świadomość znaczenia właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego zarówno mieszkańców, jak i funkcjonujących na terenie Gminy Człuchów obiektów produkcyjnych i magazynowych. Jednocześnie ZGK prowadzi obecnie prace związane z badaniem wydajności hydrantów na terenie Gminy Człuchów. Prowadzone badania mają na celu w szczególności określenie rzeczywistych parametrów istniejącej sieci wodociągowej pod kątem zapewnienia wymaganego przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dla jednostek osadniczych.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, wymagana ilość wody dla jednostek osadniczych określona jest w tabeli nr 1 załącznika do rozporządzenia i wynosi:

- **do 2 000 mieszkańców – 5 dm³/s,**
- od 2 001 do 5 000 mieszkańców – 10 dm³/s,
- od 5 001 do 10 000 mieszkańców – 15 dm³/s,
- od 10 001 do 25 000 mieszkańców – 20 dm³/s,
- od 25 001 do 100 000 mieszkańców – 40 dm³/s,
- powyżej 100 000 mieszkańców – 60 dm³/s.

W związku z powyższym prowadzone przez ZGK badania hydrantów służą między innymi

zweryfikowaniu, czy istniejąca infrastruktura wodociągowa zapewnia wymagane parametry dla jednostek osadniczych. Jednocześnie wskazujemy, że wymagania dotyczące konkretnego obiektu produkcyjnego lub magazynowego należy określać odrębnie, zgodnie z § 3 i § 6 oraz tabelą nr 2 załącznika do ww. rozporządzenia. Wymagana wydajność dla takiego obiektu może wynosić m.in. 10, 20, 30, 40, 50 lub 60 dm³/s, w zależności od gęstości obciążenia ogniowego oraz powierzchni strefy pożarowej. Tym samym wskazana w piśmie wartość 30 dm³/s nie może być automatycznie utożsamiana z wymaganiem dotyczącym jednostki osadniczej. Jej zasadność dla zakładu ROL-LAS powinna wynikać z parametrów konkretnego obiektu w szczególności jego powierzchni strefy pożarowej oraz gęstości obciążenia ogniowego.

Odnosząc się do propozycji wykorzystania pobliskiego jeziora jako źródła wody do celów przeciwpożarowych, Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie wskazuje, że nie jest podmiotem uprawnionym do samodzielnego decydowania o poborze wody z tego zbiornika. Zakład nie jest organem właściwym do wydawania zgód dotyczących korzystania z wód w sposób zaproponowany w Państwa piśmie. Jednocześnie zgodnie z § 4 ust. 5 rozporządzenia, w przypadku gdy zasoby wody przeznaczonej dla ludności dostarczanej wodociągiem nie zapewniają wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych, przewidziano możliwość wykonania uzupełniającego źródła wody, w tym punktu czerpania wody przy naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym o odpowiedniej pojemności. W przypadku zamiaru wykorzystania konkretnego jeziora konieczne jest jednak przeprowadzenie odrębnej procedury formalnoprawnej i technicznej przez podmiot zainteresowany - w tym ustalenie możliwości korzystania z wód oraz wykonania niezbędnych urządzeń. Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie nie może zatem we własnym zakresie przesądzić o możliwości poboru wody z przedmiotowego jeziora ani zagwarantować możliwości jego wykorzystania do celów przeciwpożarowych.

Jednocześnie wskazujemy, że w przypadku gdy wymagania przeciwpożarowe dla konkretnego zakładu przekraczają możliwości techniczne istniejącej sieci wodociągowej, inwestor może zastosować indywidualne rozwiązanie zapewniające wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych. Przepisy przewidują możliwość wykorzystania uzupełniających źródeł wody, w tym przeciwpożarowych zbiorników wodnych. W przypadku obiektów produkcyjnych i magazynowych, jeżeli istniejące urządzenia wodociągowe nie zapewniają wymaganej ilości wody, brakująca ilość może być uzupełniona z odpowiedniego źródła, w tym z przeciwpożarowego zbiornika wodnego.

W związku z powyższym inwestor może, we własnym zakresie, przeanalizować możliwość wykonania indywidualnego zbiornika przeciwpożarowego lub innego rozwiązania technicznego zapewniającego wymaganą ilość wody dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej zakładu. Rozwiązanie takie powinno zostać dobrane na podstawie rzeczywistych wymagań przeciwpożarowych obiektu oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją projektową i wymaganymi uzgodnieniami.

Zakład Gospodarki Komunalnej będzie kontynuować prowadzone obecnie prace związane z badaniem wydajności hydrantów oraz oceną rzeczywistych możliwości technicznych istniejącej sieci wodociągowej. Należy jednak podkreślić, że prowadzone badania dotyczą w szczególności realizacji wymagań przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dla jednostek osadniczych, a nie stanowią automatycznego potwierdzenia możliwości zapewnienia



Urząd Gminy Człuchów

ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów,

☎ (59) 83 41 001 fax: (59) 83 42 424

✉ sekretariat@ugczluchow.pl www.ugczluchow.pl

określonej przez inwestora wydajności 30 dm³/s dla konkretnego zakładu produkcyjnego. Po zakończeniu badań Gmina i ZGK będą dysponowały aktualnymi wynikami dotyczącymi wydajności hydrantów i parametrów sieci wodociągowej.

W przypadku stwierdzenia, że wymagania przeciwpożarowe dla zakładu ROL-LAS Sp. z o.o. są wyższe niż możliwości techniczne istniejącej sieci wodociągowej, zasadnym rozwiązaniem pozostaje zastosowanie przez inwestora indywidualnego, uzupełniającego źródła wody, w szczególności przeciwpożarowego zbiornika wodnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Otrzymują:

1/ adresat

2/ a/a

z up. Wojta
Kinga Schliep-Lancee